

5. ¿Explicar sobre el trámite de infraestructura vial, alcantarillado y escrituración que se ha dado a recintos como: Montañita, San Pablo de Chila y San Jacinto del Búa, pertenecientes a la parroquia urbana Bombolí?

Los Recintos Montañita, San Pablo de Chila y San Jacinto del Búa pertenecen a la zona rural, donde la EPMAPA-SD no tiene competencia, sin embargo en apoyo a la comunidad, se han realizado estudios técnicos de evaluación de los sistemas de alcantarillado a través de los cuales se asesora a la ciudadanía con recomendaciones para el óptimo funcionamiento del alcantarillado en los diferentes recintos.

9. ¿Indique en qué proceso se encuentra la construcción de la nueva planta del proyecto de captación de agua potable del río Otongo?

El proyecto de captación de agua potable del río Otongo se encuentra con el 96% de ejecución, a continuación detallamos el estado de construcción

Captación, se encuentra realizando la instalación de válvulas de desagüe e instalación de compuertas.

Estación Rompe Presión, se encuentra realizando la construcción del cerramiento, instalación de la válvula para regular la presión (Sleeve Valve), y válvula de desagüe.

Planta de tratamiento; se encuentra en obra de pintura e instalación de accesorios de medición de caudales.

12. ¿Cuál fue el avance del proyecto de alcantarillado en las parroquias urbanas?

Todos los años se destinan recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario e instalación de nuevas acometidas para toda la ciudad de Santo Domingo, teniendo una ejecución del 100%,

26. ¿Qué porcentaje del presupuesto del 2025 está destinado al alcantarillado en Santo Domingo y que zonas han sido beneficiadas?

El porcentaje destinado del presupuesto 2025 para obras y servicios correspondiente al alcantarillado de Santo Domingo es el 10.55%, cuya inversión se destina al mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial y sanitario de toda la ciudad.

28. ¿Cuál es el alcance y avance de la planta de tratamiento de agua potable Salher?

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santo Domingo no tiene ninguna relación contractual con la empresa española Salher.